



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Cetin - sdělovací podzemní vedení
- Cetin - neprovozované sítě
- NN nadzemní vedení do 1kV ČEZ
- STL podzemní INNOGY
- Splašková podzemní kanalizace PVC DN 300
- Dešťová podzemní kanalizace
- Vodovod podzemní vedení PVC DN 110
- RŠP
- Revizní šachta přípojky kanalizace

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- Nová kanalizační přípojka
- Větev A-Š3, KG, DN 200, 50m, 1%
- Větev B-b1, KG, DN 110, 7m, 3%
- Větev C-Š3, KG, DN 150, 30m, 3%
- Větev D-b2, KG, DN 150, 7m, 9%
- Větev Š3-RŠP, KG, DN 150, 2m, 2%

VYPRACOVAL		Ing. Pavel Hrbáč	
Ing. Michal Vavrečka		Družební 824	
Ing. Pavel Hrbáč		725 26 Krásné Pole	
INVESTOR: Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace Tyršová 126/1, 793 95 Město Albrechtice			
název akce		tel.: 725 478 691 Ivpstavby@seznam.cz	
Přípojení objektu ZUŠ na splaškovou kanalizaci města		DATUM 11/2019	
Situace		STUP.P.D. DÚS	
		FORMÁT 2x A4	
		MÉRITKO 1:250	
		Č.VYKRESU 1.1	